

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів № 150 від «09» 06. 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Гордовий С.М. Марковецький В.Ю
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ м. Бердичів вул. Європейська 62.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неякісна установка газорозподільного обладнання гарматурою.
- 2) електричні проводи прокладані по гармуроводу
- 3) Газорозподільне обладнання замкнено будинком
виявлено витік газу з розподільного обладнання

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
вимоги до монтажних робіт з газу

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Відновити газорозподільне обладнання гарматурою
- Звільнити електричні проводи з гармуроводу
- Звільнити гармуровід з утеплення

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Марковецький В.Ю
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гордовий С.М. 09.06.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Павліченко С.В. 09.06.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Павліченко С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)