

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 155

від «10» 06 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» с/п/з
Гель М О Граш В П Зеленов Р М
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вп. Бердичівська 69

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Нездоровильне мажорфарбове покриття газопроводу.
- 2) Електро кабелі проходять по газопроводі.
- 3) Самовільні дії фахівців монтажної бригади.
- 4) Виявлено пошкодження газопроводу, 5 країв, в контур еліпса.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 1 етаж.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити мажорфарбове покриття газопроводу.
- 2) Вивести газопровід від електро кабелів.
- 3) Відновити стан самовільних дії фахівців. Газові мережі у відповідності.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) до експлуатації.

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Зеленов Р М З актом ознайомлений:

Гель М О Граш В П
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.06.2026.
(дата)

Копійка З.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.06.2026.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Копійка З.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)