

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 151

від «09» 06. 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Марковський В.Ю., Тодовський С.М
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ м. Бердичів вул. Європейська 76.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) неадекватний стан лапчоразового покриття газопроводу
- 2) виступили електролі проводів прокладаних по газопроводу
- 3) випомки; тупосек; 1-ПС; іскропиття в в.б.б; 2 конторки; муфта за
випомки в м.т на підлогових роз'ємах

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рідковертати лапчоразове покриття газопроводу
Звінсити електролі проводів з газопроводу
Випомки усунути. Газові мережі приєднані до антена на газу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, Марковський В.Ю.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодовський С.М 09.06.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Васильчук Г.В 09.06.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Васильчук Г.В
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)