

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ *129*
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	<i>Співвласники Будинку</i>
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Бердичів вул. Тарасовідова 13А</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>2</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>4</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>17.06.2026</i>

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>φ40 - 2 м ; φ25 - 6 м φ32 - 3 м</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>φ25 - 2 м</i>
Кількість стояків газових	<i>2</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>φ32 - 1 кришка φ25 - 1 кришка</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>2 - стіни 2 - перекриття</i>
Загальнобудинковий вузол обліку газу (Так/Ні)	<i>ні</i>

3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 17.06.2026 Завершення: 17.06.2026
Виконавець робіт	Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку
Договір на виконання робіт	№ Дата початку дії договору Дата завершення договору
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Неякісний монтаж газопроводу, монтаж фітінгів виконаний
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <u>3 витоків</u>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Тривалість експлуатації ВБСГ до закінчення терміну

Представник виконавця

Григорук Б. Г.
Григорук С. М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.06.2026

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

Григорук Б. Г.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.06.2026

(дата)