

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів № 166 від « 15 » 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Годовишій С.М., Ревіз Р.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ м. Бердичів, бул. Гагаріна, 36.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан мажоранового покриття газопроводу
- 2) Секторний пробір проходів по газопроводу
- 3) Газопровід захищений в утеплення
- 4) Газопровід проходить через пристінок

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

Виток : котельня - 7ий, прохід - 1ий, муфта - 3ий, згоріла - 1а
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) краще - 7

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені мажоранові покриття газопроводу, з
Збільшити горючість до секторним пробір
Збільшити горючість в утеплення
Збільшити газопровід у пристінок

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця Виток усунуто газопровід захищений

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Годовишій С.М. з актом ознайомлений:
який виконав обстеження Ревіз Р.М.

Ревіз Р.М. 15.06.2026 Колесник В.М. 15.06.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Колесник В.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)