

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 139

від «05» 06 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» спосад'
Сидири експлуатації ВБСГ Тодовської С.М. Тресєв.М.О
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Бердичів вул. Мисливецька 1113.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Керадодівильні лама рурівне констиття газопроводу
 - 2) електричний шробовод шробовий коло газопроводу
 - 3) Витони на стовпу; 2 конторасили; Кран; шробова (світло)
підвісний витони на рідкобазей розведення
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відшробити лама рурівне констиття газопроводу
Збільшити електричний шробовод у газопроводу
Витони усунути. Тарві. мероми шробовий до електрики

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Тресєв.М.О - Шт
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодовської С.М. Тресєв
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

05.06.2026
(дата)

Сашаюк Ю.О
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

05.06.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Сашаюк Ю.О
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)