

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів  
(місце складання)

№ 157

від « 11 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Смолярі  
Годовенко С.М., Марківський В.Ю.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14-А  
за адресою: вул. Маріївська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Покриття фасадного газопроводу
- 2) Електрокабели проходять через газопровід
- 3) Діаметр фасадного газопроводу менше від вказаного в проекті
- 4) Виявлено та усунуто 3 витоків газу біля кв № 7, 12, 13

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Складові: сантехніки

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити покриття фасадного газопроводу
2. Замінити газопровід від електрокабелів. З забезпечити виміщення діаметр фасадного газопроводу за межі конст. траси в газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Годовенко С.М.  
Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Марківський В.Ю.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.06.2026  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав:

В.О. Дем'яненко  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

