

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 170

від « 16 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Тодовський С.М. Марковський В.Ю

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ м. Бердичів вул. Мединська 16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Керамічний сталі лано керамічного покриття газопроводу
- 2) електричні проводки ушкоджені на газопроводі
- 3) Газопровід замаскований в утеплювач
- 4) Виток, 7 конторосамок, 3 муфти, 2 уклади, 2 уклади, 1 укладка, 1 уклад
виявлено 16 витоків на газопроводі у квартирі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Відновити лано керамічне покриття газопроводу
- Звілести на газопровід від електричних проводів
- Звілести газопровід з утеплювача
- Витоків усунути. Газові муфти і уклади доопрацювати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Марковський В.Ю З актом ознайомлений:
який виконав обстеження

<u>Тодовський С.М.</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>16.06.2026</u> (дата)	<u>Мерелет Н.Г.</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>16.06.2026</u> (дата)
---	-----------------------------	--	-----------------------------

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Мерелет Н.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)