

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 170

від « 16 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Годовишній С.М. Марковсевич В.Ю
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ м. Бердичів вул. Мєдвєдєва 16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Керамобілковий стан лакофарбовою покриття горюча
 - 2) електричний проводка проходить по горючій
 - 3) Газопровід захищений в утеплювачі
 - 4) Висота, функціональність, зчирини, дугозахист, ізоляція, ізоляція, ізоляція
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Відновити лакофарбове покриття газопроводу
 - Звієвити газопровід від електропроводів
 - Звієвити газопровід з утеплювача
 - Витягнути усередину. Тільки перевірити ізоляцію до експлуатації
- Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, Марковсевич В.Ю з актом ознайомлений:
який виконав обстеження

Годовишній С.М. 16.06.2026 Мерелет Н.І. 16.06.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Мерелет Н.І. Мерелет
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)