

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ *162*
 ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У
 БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	<i>Співвласники Будинку</i>
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Бердичів вул. Медична 4</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>1</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>3</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>11.06.2026</i>

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>φ40-20м } φ25-2м φ32-3м</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	
Кількість стояків газових	<i>1</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>φ40-1шт φ25-2шт шарнірні</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>3 стіни</i>
Загальнобудинковий вузол обліку газу (Так/Ні)	<i>Ні</i>

3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: <i>11.06.2026</i> Завершення: <i>11.06.2026</i>
Виконавець робіт	Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку
Договір на виконання робіт	№ Дата початку дії договору Дата завершення договору
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	<i>незадовільний стан само фарбованого покриття трубопроводу</i>
Герметичності газопроводів	витоки газу <u>виявлені</u> /витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <i>Дит</i>
Запірні пристрої	<u>справні</u> /потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>задовільне</u> /потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>Гарові енергетичні прилади до експлуатації</i>

Представник виконавця

Морновська Р.Ю -
Тодаренко С.М. ТД
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.06.2026
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

Гуцулова А.Д
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(Печатка)

11.06.2026
(дата)