

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Бердусів
(місце складання)

№ 161

від «11» 06 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Годовишній С.М. Маршовський В.Ю
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ М. Бердусів вул. Меришка 5А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неправильний стан газопроводового покриття газопроводу
- 2) електричні щитові шафи розташовані на газопроводі
- 3) газопровід закритий в утеплювач
- 4) випливає газ з-під труби на вулиці

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Рідновити газопроводове покриття газопроводу
- Виконати газопровід від електричних щитів
- Збільшити газопровід з утеплювача
- Виконати укладання газопроводу згідно з рекомендаціями

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Маршовський В.Ю
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Годовишній С.М. 11.06.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Вашин О.П. 11.06.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Вашин О.П. 11.06.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)