

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 156 від «10» 06 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Слюсарі Марковський В.Ю., Таровний С.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 за адресою: вул. Мери

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Тимчасово нахорардове покриття фасадного газопроводу
- 2) Електрокабели проходять через газопровід
- 3) Частиною фасадного газопроводу розміщено балкони
- 4) Виявлено та усунуто дві точки газу на чашах, з'явах, м'ятах та квітниках

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити нахорардове покриття фасадного газопроводу.
2. Знявкести газопровід від електрокабелів.
3. Забезпечити вилесення ділянки газопроводу за межні квітерних балконів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Марковський В.Ю.
Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Таровний С.М. _____
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

В.Ю. Марковський
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)