

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів.  
(місце складання)

№ 154

від «10» 06 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Слюсарі  
Гель М О Грам В П Делета І М  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Муравська 6.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Нездійснене лакофарбувальне покриття газопроводу
- 2) Відсутність фільтрів на виході газопроводу
- 3) Виявлено тече усунуто з вентильного газу, кран, вентиль

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: панель газів.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити лакофарбувальне покриття газопроводу.
- 2) Відновити стопи виходів фільтрів.
- 3) Відновити мережу прифінансувати її експлуатацію.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Делета І М з актом ознайомлений: \_\_\_\_\_

Гель М О - Слюсарі  
Грама В П  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.06.2026.  
(дата)

Байко О.М 10.06.2026.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано. У вигляді пам'ятки отримав:

Байко Оксана Миколаївна  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)