

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів. № 144 від «09» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» сюсоді
Гельс. м. О. Трош. В. П.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Мухом 37/12.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невідповідне лакофарбове покриття газопроводу
- 2) електро кабелі проходять по газопроводі.
- 3) основні фітінги фітінгів неадекватно захищені. виявлено мал

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: вузького з верхів
поду, 4 кроки, 5 кроків підлогу.
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити лакофарбове покриття газопроводу.
- 2) Звільнити газопровід від електро кабелів.
- 3) Відновити стан основних фітінгів. Бачкові мережі прикриті

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) об експлуатації.

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Трош В П З актом ознайомлений: Лисенко А.Ю.
Гельс м. О. Трош В. П. 09.06.2026. Лисенко А.Ю. 09.06.2026.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Лисенко А.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)