

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів.
(місце складання)

№ 171

від «16» 06 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Сиродри
Гель. М. О. Яром. В. П. Зелена. І. М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № кв. Кизирецька 18.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільне лакофарбове покриття газопроводу.
- 2) Особки дротів частково руйнуються.
- 3) Виявлено та зрухо 5 витоків газу, 4 контур газу, 1 об'єкт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити лакофарбове покриття газопроводу.
- 2) Відновити стан особків дротів.
- 3) Сторі мережі прифакти до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Гель. М. О. - Шт -
який виконав обстеження Яром. В. П. - Шт -

З актом ознайомлений:

Зелена. І. М. - Шт -
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

16.06.2026.
(дата)

Луценко І. М. - Шт -
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

16.06.2026.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Луценко І. М. - Шт -
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)