

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів  
(місце складання)

№ 173

від « 16 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Слюсарі  
Гресь М.О., Мрош В.П., Регета Р.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30  
за адресою: буль. Гіцзірська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкодження намафарбове покриття фасадного газопроводу.
- 2) Електрокабели проходять через газопровід
- 3) Огнівки алюмінію частково руйнуються
- 4) Виявлено та усунуто 9 витоків газу (комірчик-4шв., кімнат-2шв.)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити намафарбове покриття фасадного газопроводу.
  2. Збільшити газопровід від електрокабелів.
  3. Провести роботи з відновлення огнівок алюмінію  
Газопровідні прилади до нормального експлуатації
- Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Мрош В.П.  
Працівник, Гресь М.О.  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Регета Р.М. 16.06.2026

(прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.  
У вигляді пам'ятки отримав:

Решетко  
(прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис замовника)

