

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бурдусів  
(місце складання)

№ 176

від « 17 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Трелм.О  
Таровський М. Марковсевич В.Ю  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № \_\_\_\_\_ за адресою: м. Бурдусів вул. Кидрицька 6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільний стан електропроводки розподільного щита газопроводу
  - 2) електричні проводи прокладені на газопроводі
  - 3) оговлені ділянки газопроводу частково відкриті
  - 4) вимоги безпеки (вимоги до конструкції, матеріалу, монтажу) не виконані, наявні тріщини в газопроводі, відсутній захист від ударів
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Відновити електропроводку розподільного щита газопроводу
  - Звільнити електричні проводи з газопроводу
  - Відновити оговлені ділянки газопроводу
  - Вимоги безпеки (вимоги до конструкції, матеріалу, монтажу) виконати до складання акту
- Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання. Марковсевич В.Ю

Працівник, Трелм.О який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Таровський М. Ю</u>	<u>17.06.2026</u>	<u>Турат К. А</u>	<u>17.06.2026</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано. У вигляді пам'ятки отримав:

Турат К. А  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)