

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Бердигів
(місце складання)

№ 764

від «12» 06 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Слюсар Іраи В.П., Речета Р.М., Селешко Ю.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40-А за адресою: вул. Одеська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невиконано ремонтно-наладочні роботи по покритті фасадною штукатуркою.
- 2) Виявлено та усунуто 3 витоків газу (5-на поверх; 4-на поверх)
- 3) Виявлено та усунуто 3 витоків газу (5-на поверх; 4-на поверх)
- 4) Виявлено та усунуто 3 витоків газу (5-на поверх; 4-на поверх)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити ремонтно-наладочні роботи по покритті фасадною штукатуркою.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Речета Р.М.
Працівник, Іраи В.П.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Селешко Ю.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

12.06.2026
(дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

В.П. Дем'яненко
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

