

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 138

від «05» 06 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» смолосарі
Трель м. О., Гороблений С.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40
за адресою: в.м. Одеської

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Помилково малярське покриття газарного газопроводу.
 - 2) Електрокабели прокладає через газопровід
 - 3) Діаметр газопроводу, різьб з'єднання та газний прилад
 - 4) Відсутній захист кабелів від механічних пошкоджень. 5) Виявлено та усунуто № витоків газу на 9 камері та в газорегуляторі.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____


(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити малярське покриття газарного газопроводу
 2. Зняти кабель електрокабелів
 3. Забезпечити безпеку газарного газопроводу газарних приладів та різьб з'єднань за допомогою спеціальних засобів.
 4. Моніторити роботу газорегулятора
- Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) листопад

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Трель м. О. 
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гороблений С.М. 05.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

00 Трель

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

