

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів № 160 від «11» 06 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)  
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» СМОСАРІ  
Тренко М.О., Марківський В.Ф., Горобішев С.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 44-А  
за адресою: вул. Одеської

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкоджено малярні роботи на фасадній частині
  - 2) Електрокабель проходить через газопровід
  - 3) Особливий димковий канал не герметизовано
  - 4) Виявлено та усунуто дві виточки газу на крокви-81  
контрольовані - М.В. Марківський, С.М. Горобішев, В.Ф. Тренко, С.М. Горобішев
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити малярні роботи на фасадній частині будинку.
2. Звільнити газопровід від електрокабелів.
3. Провести роботи з відновлення особливого димкового каналу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Марківський В.Ф.  
Працівник, Тренко М.О.  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Горобішев С.М. 11.06.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

В.О. Драйчук  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

