

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів  
(місце складання)

№ 159

від « 11 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» смосар, Івров В.П., Регета Р.М., Сешемок Ю.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46 за адресою: в.м. Одеса

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Помилково намаршовано покриття фасадного газопроводу
- 2) Відсутня фасадного газопроводу розширена всередині
- 3) Відсутня цегляна шара димоходу
- 4) Виявлено та усунуто 5 витоків газу (з м. Івров) - на краях

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Виробити намаршовано покриття фасадного газопроводу
2. Забезпечити висесенням фасадного газопроводу за м. Івров конструкції балкони.
3. Виробити цегляну шару димоходу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Регета Р.М.  
Працівник, Івров В.П.  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сешемок Ю.А. 11.06.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано. У вигляді пам'ятки отримав:

Ю.А. Сешемок  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

