

Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

О. Махариниц
(місце складання)

№ 22

від « 9 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Житломисрської ФПМ ТОВ, Газорозподільної мережі Черкаси

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5 вил. Мерку

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібно замінити лакофарбове покриття фасадного еркеру.
- 2) Замінити та усунути 1 виток газу на
- 3) розподільці газу з входу в квартиру.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Замінити лакофарбове покриття фасадного еркеру
Газорозподільної мережі в газорозподільній сталі.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Котий С.Ф. Котий 09.06.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Мельник В.Ф. Мельник
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис) 09.06.26р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)