

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 192

від « 26 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Марковський В.Ю

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____ за адресою: м. Бердичів вул. Михайла Грушевського 18А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан лако фарбового покриття газопроводу
- 2) Метричні провади прокладено по газопроводі
- 3) Витони; 2 кертроясти; 1 свічка; керол
- 4) Виявлено 4 витони на різьбовому з'єднанні

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лако фарбове покриття газопроводу
Збільшити електричні провади з газопроводу
Витони усунуто. Також ліквідувати витони до екслюдації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Годовиць С.В.
Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Марковський В.Ю 26.06.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Тармазін В.М 26.06.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано. У вигляді пам'ятки отримав:

Тармазін В.М
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)