

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів.
(місце складання)

№ 195

від «29.» 06. 2026. року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року №1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» с/пс
Гель. М. О. Марковський. В. Ю. Івасенко. І. В. Соболевський. С. М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Михайла Грушевського 37.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан лакового боювого покриття водопроводу
- 2) Збільшити захист стаяк від лози виконавця
- 3) Основок димосховищ настільки руйнується
- 4) електро кабели проводяться по водопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Виявлено
та урештою з встановленням лози, крани, конктр лійка, сканд.
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити лакове покриття водопроводу
- 2) Відновити стан основок димосховищ
- 3) Збільшити захист від лози виконавця
- 4) електро мережі відокремити від водопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Гель. М. О. - Гель
Марковський В. Ю. -
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Івасенко І. В. - Івасенко
Соболевський С. М. - Соболевський
з актом ознайомлений:

29.06.2026.
(дата)

Кармазін В. М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

29.06.2026.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Кармазін В. М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)