

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Цуднів № 28 від «24» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Шингарська фірма ТОВ „Газорозподільні мережі України“ майстер Романівський Р.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Паркова 50 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто 4 витіки. кв.1 - конір гайка $\varnothing 20$
- 2) кв.2 - конір гайка $\varnothing 25$, кв.3 - крап $\varnothing 20$, конір гайка $\varnothing 20$.
- 3) Викорядити покріття в задовільному стані

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газові мережі призначені до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом озлайомлений:

Романівський Р.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.06.26р
(дата)

Демчук В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.06.26р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)