

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Чуднів № 23 від «16» 06 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Митолієвська філія ТОВ "Газорозподільчі мережі України"

майстер Романчевський Р.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займані посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ чрв. Іскієвський № 20

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Лаковоробне покриття в незадовільному стані
- 2) Виявлено на цегмені 7 вишків! на відношу стовпу копір хайла
- 3) кв 3А - крок 220, кв 2 - різба 220, кв 10 - копір хайла, кв 21 - крок 220, кв 4 - копір хайла, кв 8 - крок 220.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Відновити лаковоробне покриття

Газові мережі призначити до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Романчевський Р.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

16.06.26р
(дата)

З актом ознайомлений:

Лисюк А.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

16.06.26р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)