

АКТ 194
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 194

від «28» 06 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Силовер, Марковський В.Г. Родовиць С.М., Третьєв М.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9 за адресою: вул. Запекова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Використано напоярне покриття фасованого газопроводу
- 2) Частинна газопроводу захиста в стіні
- 3) Виявлено та усунуто 4 витоки газу зовні: 1 на
- 4) крані ПК, 1-кометробок, 1-світло; всередині кв. № 9 на крані
перед підключенням.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: перед підключенням.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Виремонити напоярне покриття фасованого газопроводу
2. Забезпечити вкритий доступ до газопроводу для
можливості його обслуговування.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Марковський В.Г.
Працівник, Третьєв М.О.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Родовиць С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

М.О. Дік-Ян
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)