

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Березів
(місце складання)

№ 198

від « 30 » 06 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Уласенко Ч.Д., Годовий С.М., Марковський В.Ю., Пресс М.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7
за адресою: в.р. мостова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкоджено нахоробове покриття фасадного газопроводу
- 2) електрокабель проходить через газопровід
- 3) виявлено та усунуто 9 витоків газу: контршайба - 4 шт
- 4) щурота - 3, чай - 1, пробка - 1.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відмовити нахоробове покриття фасадного газопроводу
2. Звільнити газопровід від електрокабелів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Уласенко Ч.Д.
Працівник, Годовий С.М.

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Марковський В.Ю.
Пресс М.О.

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата) _____
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Д.О. Дем'яненко
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)