

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Сергіїв
(місце складання)

№ 136

від «04» 06 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Стороженько В.В.

Фельд М.О. Ярем В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Одеська 13А.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Незадовільне лакафарбове покриття газопроводу.

2) Викрив кабелі проходять по газопроводі.

3) Основи фумоходів мастково руйнуються.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Виявлено та усунуто 7 вибоїв стелі, 3 рамки, 2 рамки дверей, 1 люк, 1 вікно.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Відновити лакафарбове покриття газопроводу.

2) Вивести газопровід від електро кабелів.

3) Відновити сток основи фумоходів. Зробити мережі прифінити.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) до експлуатації.

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Фельд М.О. - [підпис]
Ярем В.В. - [підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

04.06.2026
(дата)

Стороженько В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

[підпис]
04.06.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Стороженько В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)