

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 213

від « 06 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» слюсар
Григор'єв М.О. Гордовий С.М. Марковський В.Ю., Сидорук М.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28
за адресою: вул. Одеська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виконано напоярне покриття фасадного газопроводу
- 2) Електрокабель проходить через газопровід
- 3) Частина газопроводу знаходиться всередині квартири
- 4) Виявлено та усунуто 4 витки газу всередині та зовні будинку на балконі та коридорі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити напоярне покриття фасадного газопроводу
2. Вивести газопровід від електрокабелів
3. Забезпечити виведення рідини з газопроводу за межі кон.трубки на балкон

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Григор'єв М.О. — Гордовий С.М.
Працівник, Марковський В.Ю.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидорук М.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 06.07.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

В.В. Дем'яненко
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)