

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів.
(місце складання)

№ 217

від «08» 07 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» слюсарі
Гель М. О. Сидорчук М. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 35 вул. Радичівська.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільне насафарабове покриття газопроводу.
- 2) Початки дімоходів настільки руйнуються.
- 3) Виявлено на узько 5 метрів газу, 2 копир гайки.
- 4) 2 труби, 1 сква.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити насафарабове покриття газопроводу.
- 2) Відновити сток початків дімоходів.
- 3) Газові мережі приготувати до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Гель М. О. - Гель
Сидорчук М. В. - Гель
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

08.07.2026
(дата)

Марчук Л. О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.07.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Марчук Л. О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)