

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів.
(місце складання)

№ 218

від « 08 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» сшадрі

Гельм. М. О. Сидорчук. М. Д.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 49 вул. Радічкина

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан лакофарбового покриття газорозпод.
- 2) Основи примосадів частково руйнуються.

3) _____

- 4) Виявлено пошкодження 9 витоків газу, 3 трубки, 2 кожухи

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: дашки, зовні, 1 поверх

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Відновити лакофарбове покриття газорозпод.

2) Відновити стан основ примосадів.

Варто мережі придати до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Гельм. М. О. - Сидорчук. М. Д.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.07.2026.
(дата)

Бобко И. И.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.07.2026.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Бобко И. И.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)