

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

_____ м. Звягель _____ № 70 від « 03 » 06 2026 року
 (місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
 виконавця робіт **Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»**
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 79
 за адресою: вул. Житомирська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Висадки газу при проведенні перевірок
- 2) Виявлено не усунуто 5 витоків на висхідних кристках
- 3) не рівновага з'єднань

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

 (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

 (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити належне покриття газових мереж

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Григорук Н.С. Жу
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

03.06.2026
 (дата)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
 У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)