

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 243

від «24» 04 2016 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Слюсар

Трещ М.О., Сидорчук М.В., Ярош В.П.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4
за адресою: вул. Михайла Грушевського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виконати малярське покриття фасадного газопроводу
- 2) Провести демонтаж частково руйнування
- 3) Виявлено та усунуто 25 витоків газу: кран - 4 шт.,
- 4) контрфланець - 4 шт., шварта - 4 шт., гайки - 4 шт., шайби - 4 шт.,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити малярське покриття фасадного газопроводу
2. Провести роботи з відновлення основних
демонтажів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сидорчук М.В.
Працівник, Трещ М.О.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ярош В.П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.04.2016
(дата)

О.В.Рогова
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.04.2016
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Рогова Ольга Василівна
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

