

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Миколаїв
(місце складання)

№ 229

від «15» 04 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Миколаївська гірничо-коростенська ЧЕГГ житло-мешової філії ТОВ ГРІНУ, Олександр Карпенко А.В., Олександр Тусь В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 4 по вул. Героїв Чеченії.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різьбових з'єднаннях - 3 шт.
- 2) Виявлено витік газу на великогазових пристроях - 2 шт.
- 3) Непофарбований фасадний газопровід.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Очистити від корозії та пофарбувати фасадний газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 097 160 25 24

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Карпенко А.В. [підпис] 15.04.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

 15.04.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)