

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Великі Мизирці
(місце складання)

№ 285 від « 06 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Тодовський С.М. Сувєрський О.Т. Марковський В.Ю. Сидорчук М.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____ за адресою: с. Великі Мизирці вул. Лідейна 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неправильний стан газопроводу на вхідному газорозподілі
 - 2) Газопровід проходить через крибу будівлі
 - 3) Виток газу на крибу будівлі з огляду на це
 - 4) Виток газу з крибу будівлі
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити газопровід на вхідному газорозподілі
Збільшити газопровід з крибу будівлі
Виток газу з крибу будівлі з огляду на це
Збільшити виток газу з крибу будівлі з огляду на це

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сидорчук М.В.
Працівник, Сувєрський О.Т.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодовський С.М. В.Ю. 06.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Сидорчук М.В. 06.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Сидорчук М.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)