

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Твокивці
(місце складання)

№ 289

від «07» 08 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Годовишні С.М. Сидорчук М.В. Марновісний В.Ю. Сувєєвський О.Т.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____ за адресою: с. Твокивці Житомирській обл. Поліщука 35.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільний стан лапарардвого кошика газопроводу
- 2) Газопровід крокодато через крибу дров
- 3) витоки біля нагрілого газу
- 4) Витоки з контрольного і фрігера

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лапарардвое кошика газопроводу
Збільшити газопровід з крибу дров
Виток усушено. Газові мережі призначені до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сидорчук М.В. - СМ
Працівник, Сувєєвський О.Т. - СМ
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Годовишні С.М. - СМ 07.08.2026 Заєць М.В. - СМ 07.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Заєць М.В. - СМ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)