

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

селище Іршанськ
(місце складання)

№ 12

від « 05 » 08 20 26 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20 ____ року № _____, працівником(ами)

виконавця робіт: Житомирська філія ТОВ « Газорозподільні мережі України України»

механік Паштус О.О. сл. Шапідренко А.П., сл. Пашенко М.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 А вул. Королюбова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто 5 витоків газу: 1 під'їзд
- 2) виток газу на контрольному фго, тої збоки фго.
- 3) з під'їзду на кроки фго на загальному стоян; з під'їзду
на кроки фго на загальному стоян, ч під'їзду кроки фго на
загальному стоян.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

проведено ТО ВБСГ, що проведено герметизації та
задовільному стані. Будинок передано до
експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шапідренко А.П.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата) _____

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата) _____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)