

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С.Рая

(місце складання)

№ 288

від « 06 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Гордовський С.М. Сирівський О.Т. Марковський В.Ю. Сидоренко М.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____ за адресою: С.Рая вул. Мухом 14

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільний стан газорозподільного обладнання самотоків
- 2) випливи електрики провідів розподільного обладнання
- 3) випливи електрики на розподільному обладнанні
- 4) випливи електрики на розподільному обладнанні

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити газорозподільне обладнання самотоків
Збільшити електричні провідів розподільного
обладнання усередню. Тарові мережі приєднані до системи

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сидоренко М.В.
Працівник, Сирівський О.Т.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гордовський С.М. 06.08.2026 Павленко М.В. 06.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано. У вигляді пам'ятки отримав:

Павленко М.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)