

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Гая

(місце складання)

№ 284від «06» 08 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Горевий С.М. Сувенко О.Т. Марнович В.Ю. Сидорчук М.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____ за адресою: с. Гая вул. Мира 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан локофарбованого покриття газопроводу
- 2) електричний провід утримується на газопроводі
- 3) Високі темп. на розв'язковому з'єднанні
- 4) Високі: Зірвана: Зношеності: Тісна: Тісна

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити локофарбоване покриття газопроводу
Зв'язати електричний провід з газопроводу
Витягнути усунути. Гарві електричні провідники до електричних

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сидорчук М.В.
Працівник, Сувенко О.Т.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Горевий С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.08.2026
(дата)

Якова А.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.08.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Якова А.І.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)