

АКТ  
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Мирне  
(місце складання)

№ 221

від «04» 08 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Тодовий С.М. Марковський В.Ю. Сувенков М.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № \_\_\_\_\_ за адресою: вул. Тарасова 151А с. Мирне

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) кератів'євний стан лако-фарбового покриття газопроводу
- 2) електричний пробоча кріпосність на газопроводі
- 3) випомп 7мм на різьбованому з'єднанні
- 4) випомп 1кран на крані України; змонтування; і світа

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лако-фарбове покриття газопроводу  
Збільшити електричний пробоча кріпосність на газопроводі  
Випомп усунути. Тарові механізми кріпосності до акцептації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сувенков М.В. — Мирне  
Працівник, Сувенков М.В. — Мирне  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений: \_\_\_\_\_

Тодовий С.М. 04.08.2026 Сувенков М.В. 04.08.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Сувенков М.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)