

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С.Мирна
(місце складання)

№ 280

від «04» 08 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року №1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Тодовський С.М. Марковський В.Ю. Сувенний О.Г. Сидорчук М.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____
за адресою: С.Мирна вул. Простора 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Керамічний стелі єано розривного покриття газопроводу
- 2) Газовий розподільний вузол не працює
- 3) Витокі газу на розподільному вузлі
- 4) Витокі газу на розподільному вузлі, витокі газу на розподільному вузлі, витокі газу на розподільному вузлі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Знаходок

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити керамічне покриття газопроводу
Збільшити газопровід з утепленням
Витокі усунути. Газові мережі криються до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сидорчук М.В. — См.
Працівник, Сувенний О.Г.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодовський С.М. — 04.08.2026 Посадисевич В.М. 04.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Посадисевич В.М. 04.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)