

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Мирне (місце складання) № 278 від «04» 08 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Годовишній С.М. Марновський В.Ю. Сувальський С.І. Сидоренко М.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____ за адресою: с. Мирне вул. Тростяна 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільний стан лапарарового покриття газопроводу
- 2) випливаючий вогнів від елемента провідів
- 3) випливи і збиті на лапараровому з'єднанні
- 4) випливи, брязкот, брязкотування і шуми, іскри, іскри, іскри

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лапарарове покриття газопроводу
Збільшити газопровід від елемента провідів
Виконати усунення. Квалі. мережі призначити до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сидоренко М.В. - Сувальський С.І.
Працівник, Сувальський С.І.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Годовишній С.М. В.Ю. 04.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Давидюк О.О. 04.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано. У вигляді пам'ятки отримав:

Давидюк О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)