

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С.Осипове

(місце складання)

№ 284від «05» 08 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Тодовський С.М. Марковський В.Ю. Сувєрський О.Т. Сидорук М.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____ за адресою: С.Осипове вул. Муну 26

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) неадекватний стан лако-фарбового покриття газопроводу
- 2) Тарачковід проходить через прибудову
- 3) Витони бачити наріздовому з'єднанні
- 4) Витони і димпостачин і газова і труба

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) _____, про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відкопати лако-фарбове покриття газопроводу
Збільшити тарачковід з прибудови
Витони усунено. Тарачві мережі придало до експерт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сидорук М.В. Марковський В.Ю.

Працівник, Сувєрський О.Т. 3 актом ознайомлений:
який виконав обстеження

Тодовський С.М. 05.08.2026 Полка М.В. 05.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Полка М.В. Полка
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)