

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Осипове № 283 від « 05 » 08 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Тодовий С. М. Сурвасий О. Т. Маршваска В. Ю. Сидорчук М. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____
за адресою: С. Осипове вул. Михайлова 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) кератувальний стан лано фарбового покриття горючого
- 2) електричний провід прокладений по горючому
- 3) виток 5 мм кератувальну деревину
- 4) Виток, Ізольція, Ізоляційний твіст

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Підкресити лано фарбового покриття горючого
Збільшити електричний провід з горючого
Виток усунути. Тоді мережі приєднати до електричної

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник Сурвасий О. Т. Сур
який виконав обстеження

З актом ознайомлений: Маршваска В. Ю.

Тодовий С. М. 05.08.2026 Товмач Н. М. 05.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Товмач Н. М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)