

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ 303від «14» 08 2016 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Горюхін С.М. Маринівський В.Ю. Сидорчук М.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____
за адресою: м. Бердичів вул. Серія Сидорчука 3.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Керамічний сталі лаго фанового покрива газопроводу
- 2) електричний провод з розривом по газопроводу
- 3) Виток в дим. на підваловому з'єднанні
- 4) Виток в газопроводі, викликаний тріском газопроводу частково закритий в утепленні

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лаго фанового покрива газопроводу

Звільнити електричний провод з газопроводу

Виток усунути. Газові мережі чистити до евакуації

Звільнити газопровод з утеплення

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Сидорчук М.В.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Горюхін С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.08.2016
(дата)

Цирибухін В.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис) (дата)
14.08.2016

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)