

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердусів
(місце складання)

№ 294

від «10» 08 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Горюховий С.М. Сучковський О.Г. Марковський В.Ю. Сидорчук М.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____ за адресою: м. Бердусів вул. Великівська 56

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан електропроводового кошика горючого
- 2) електричної проводки прокладено по горючому
- 3) встановлено 5 шт на відведення заземлення
- 4) встановлено заземлювальні цукані та біла

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити електропроводовий кошик горючого
зробити електричну проводку по горючому
встановити усередню та інші мережні цукані до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Сучковський О.Г.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Горюховий С.М. О.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.08.2026
(дата)

Денча В.П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.08.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Денча В.П.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)