

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердєєв
(місце складання)

№ 295від «10» 08 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Тодівський С.М. Сувенський О.Т. Марковський В.Ю. Сидорчук М.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____
за адресою: м. Бердєєв вул. Селівська 89.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан електричного покриття газопроводу
- 2) Незадовільний прохід газопроводу
- 3) Витоків біля газорозподільного устаткування
- 4) Витоків; димоход; димоход; димоход; димоход; димоход

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити електричне покриття газопроводу
Збільшити електричний прохід газопроводу
Витоків усунути та відновити електричне покриття

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сидорчук М.В.
Працівник, Сувенський О.Т.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодівський С.М. 10.08.2026 Тодівський С.М. 10.08.2026
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Тодівський С.М. Сувенський О.Т.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)