

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів
(місце складання)

№ _____

від « 12 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Гаровий С.М. Марковський В.Ю. Сидорук О.Т. Сидорук М.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____
за адресою: м. Бердичів вул. Смигонна 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільний стан лако-фарбового покриття горючого
- 2) електричний провід проходить по горючому
- 3) вигляд шт. нарізкової ст. згоріла
- 4) вигляд інструментів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити лако-фарбове покриття горючого
Збільшити електричний провід з горючого
Вигляд шт. нарізкової ст. згоріла

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Сидорук М.В.
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гаровий С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.08.2026
(дата)

Гладченко Д.П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.08.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

Гладченко Д.П.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)