

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердигів
(місце складання)

№ 352

від «03» 09 2026 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Слюсарі Марковський В. ґо. Годовиць С. М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37/36 за адресою: м. Бердигів, вул. Григорія Сковороди

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкоджено малярське покриття фасадного газопроводу
- 2) Електрокабелі прокладені через газопровід
- 3) Частини газопроводу зашиті в утеплювач
- 4) Висвілено та усунуто з виступу газу. Поверховий - 10 см, підлога - 9 см, практично, свід - 1 см, через який вийшов газ. За краями - 5 см.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити малярське покриття фасадного газопроводу
2. Вивести газопровід від електрокабелів.
3. Вивести газопровід з-під утеплювача

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Годовиць С. М.
Працівник,

який виконав обстеження

Марковський В. ґо.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.09.2026
(дата)

З актом ознайомлений:

Захопачев Д. ґ. ґ.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

8.09.26
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)